

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydány podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov



m²

Celková energeticky vztažná plocha: 1122

Typ budovy: Bytový dům

K.ú., parcelní č.: Havlíčkův Brod (637823), st. 4017

PSČ, místo: 580 01, Havlíčkův Brod

Ulice, číslo: Žižkov II, 1300

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m²·rok)

Mimorádně
usporná

Velmi
usporná

Usporná

Méně
usporná

Nehospodárná

Velmi
nehospodárná

Mimorádně
nehospodárná

243

187

151

105

73,7

52,5

139
D

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 869381.0

Vyhotoveno dne: 21.07.2026

Podpis: Osoba určena:

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.72	W/(m ² ·K)
Měrná potřeba tepla na vytápění	58.1	kWh/(m ² ·rok)
Celková dodaná energie	104	kWh/(m ² ·rok)
Vytápění	74.4	kWh/(m ² ·rok)
Chlazení	-	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	26.2	kWh/(m ² ·rok)
Osvětlení	3.54	kWh/(m ² ·rok)

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ SZTE - Ostatní systémy zásobování tepelnou energií
■ Elektrina: 4.5

